

EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA - 3.º TRIM 2016

Parâmetro	(Unidades)	Valor obtido					N.º an. Previstas	% realizadas	Máx obtido	Min obtido	VP	% cump.
		20/07/2016 BORBA - LGO DAS SERVAS	20/07/2016 B. BRANCO - CAFÉ	17/08/2016 - BORBA - SERROTE	17/08/2016 - ORADA - CENTRO DE DIA	21/09/2016 NORA - PASTELARIA						
Escherichia coli (E. coli)	Número/100 mL	0	0	0	0	0	5	100	0	0	0	100
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	0	5	100	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/L	0,91	0,6	0,72	0,4	0,58	5	100	0,91	0,4		100
Número de colónias a 22 °C	N/mL		0	0			2	100	0	0		100
Número de colónias a 37 °C	N/mL		1	0			2	100	1	2		100
Condutividade	uS/cm		698	692			2	100	698	692	2500	100
Cor	mg/L PtCo	<5	<5				2	100				100
pH	Unidades de pH		7,7	7,3			2	100	<5	<5	20	100
Manganês	ug/L	<0,5	<0,5				2	100	7,7	7,3	6,5 - 9,0	100
Oxidabilidade	mg/L O2	<1	<1				2	100	<0,5	<0,5	50	100
Cheiro a 25°C	Factor de diluição	<1	<1				2	100	<1	<1	5	100
Sabor a 25°C	Factor de diluição	<1	<1				2	100	<1	<1	3	100
Turvação	UNT	<0,5	<0,5				2	100	<1	<1	3	100
Azoto amoniacal	mg/l NH4	<0,04	<0,04				2	100	<0,04	<0,04	4	100
							2	100	<0,04	<0,04	0,5	100