Borba
município

MUNICÍPIO DE BORBA

QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO

EDITAL

Pedro Duarte Abelho Grego Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Borba, faz público, nos termos do ponto 1. Art.º 17.º do DL 306/2007 de 27 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo DL 152/2017 de 7 de Dezembro, os resultados das análises à água da Zona de Abastecimento do concelho de Borba, referentes ao 2.º trimestre de 2026.

E para constar se passou este Edital, e outros de igual teor serão afixados neste local.

Borba, 16/10/2026

Presidente da Câmara Municipal

Pedro Duarte Abelho Grego Esteves

Borba município	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE BORBA	2,º TRIMESTRE
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ALTOS DOS BACELOS	2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,8	1,4	---	---	3	3	100%
Nitratos (1)	50	mg/l NO_3	11,6	11,6	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo

Responsável: Pedro Duarte Abelho Grego Esteves (Presidente)	Data da publicitação no *website* : 20/10/2026

Borba
município

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE BORBA	2.º TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: BORBA	2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,6	1	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	2	2	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,4	7,5	0	100%	2	2	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	810	830	0	100%	2	2	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<2	<2	0	100%	2	2	100%
Turvação	4	UNT	<0,3	<0,3	0	100%	2	2	100%
Enterococos intestinais	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml	<1	<1	---	---	2	2	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	67	67	---	---	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l $CaCO_3$	320	320	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	45	45	---	---	1	1	100%
Nitratos (1)	50	mg/l NO_3	11,6	11,6	0	100%	1	1	100%
Manganês	50	ug/L	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	Número/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/L K	1	1	---	---	1	1	100%
Ácidos haloacéticos totais	60	ug/L	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Ácido Dibromoacético	---	ug/L	0,83	0,83	---	---	1	1	100%
Ácido Dicloroacético	---	ug/L	<0,5	<0,5	---	---	1	1	100%
Ácido Monobromoacético	---	ug/L	<1	<1	---	---	1	1	100%
Ácido Monocloroacético	---	ug/L	<1	<1	---	---	1	1	100%
Ácido Tricloroacético	---	ug/L	<0,5	<0,5	---	---	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	ug/L	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,5	mg/L NO2	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	mg/L Ni	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5	mg/L O2	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/L	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH_4	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	<	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO_2	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,25	mg/l ClO_3	0,15	0,15	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	<0,015	<0,015	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,01	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,01	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,01	<0,01	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,01	<0,01	---	---	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO_2	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	<5	<5	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	<5	<5	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	<5	<5	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	<5	<5	---	---	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo

Responsável: Pedro Duarte Abelho Grego Esteves (Presidente)	Data da publicitação no *website* : 20/10/2026